

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду
Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und34_emtrcom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №380 Дзержинского

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

района Волгограда» в лице законного представителя – заведующий Старшовой Мариной

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Александровной, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города

(наименование органа ГПН)

Волгограда по пожарному надзору №002/5 от «21» февраля 2018 года, ст.6 Федерального закона

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 10 час. 40 мин. до 11 час. 40 мин. 05

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

марта 2018 г., с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 29 марта 2018 г., общей продолжительностью

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

2 рабочих дня/3 час. 00 мин. проведена проверка государственным инспектором города Волгограда по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому району ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области капитаном внутренней службы Асотовой Татьяной Леонидовной на объекте защиты МОУ детский сад №380 по адресу: ул. Ангарская, 13А, г. Волгоград, 400049.

совместно с **Заведующим МОУ детский сад №380 Старшовой Мариной Александровной.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отделка стен лестничного марша выполнена с применением декоративно - отделочных материалов с классом пожарной опасности ниже КМ1.	ч. 6 ст. 134 , таблица 3, 28 приложения №123-ФЗ	До 01.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспарива-

ния ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому,
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому району
ОНД и ПР по г. Волгограду

(должность, фамилия, инициалы)

Асотова Т.Л.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«29» марта 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

af

(подпись)

«29» марта 2018 г.

Заведующий МОУ детский сад №380

(должность, фамилия, инициалы)

Старшова М.А.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору